



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210..1176.2022.AK

Łowicz, dnia 28 lutego 2023 r.

20 6 / 2023  
GZBWK w Rawie Mazowieckiej  
Wpłynęło dnia 10.03.2023  
Sh

### ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami), zawiadamia się, że na wniosek Gminnego Zakładu do spraw Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIOVAC SBR-0810-2 w Starym Kurzeszynie, gm. Rawa Mazowiecka, posiadającą zdolność oczyszczania ścieków pochodzących od 1200 mieszkańców równoważnych (RLM=1200M) do rzeki Rawki w km. 71+593 (dawny km.50+450), w ilości:

$$Q_{\max.\text{sek.}} = 0,0031 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 120 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok.}} = 53728 \text{ m}^3/\text{rok}$$

i maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

a) w okresie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków BIOVAC SBR-0810-2:

$$S_{\text{BZT}_5} \leq 40 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$S_{\text{ChZT Cr}} \leq 150 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$S_{\text{zawiesina ogólna}} \leq 50 \text{ mg/l}$$

b) w okresie awarii urządzeń oczyszczalni ścieków istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

$$S_{\text{BZT}_5} \leq 60 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$S_{\text{ChZT Cr}} \leq 225 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$S_{\text{zawiesina ogólna}} \leq 75 \text{ mg/l}$$

Zgodnie z art. 10 k.p.a. informuje się, że Stronom przysługuje czynny udział w tym postępowaniu. Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym, w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu zlokalizowanego w Łowiczu przy ulicy Ekonomicznej 6.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie można składać (na piśmie lub osobiście) do tutejszego organu w terminie 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. w razie zaniedbania obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny.

Niezależnie od powyższego zawiadamia się, iż informacja o toczącym się postępowaniu – zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j Dz. U. 2022 poz. 2625 z późn.zm.) – została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona w biuletynie informacji publicznej.

Po upływie powyższych terminów zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

**Otrzymują:**

1. Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka,
2. Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka,
3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kurzeszynie, Kurzeszyn, 96-200 Rawa Mazowiecka,
4. Marszałek Województwa Łódzkiego - Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach, ul. Brzozowa 4, 96-100 Skierniewice,
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
7. aa

**Do wiadomości:**

1. Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej

*Sprawa prowadzi: Aleksandra Kwiatkowska*

*mail: [aleksandra.kwiatkowska@wodypolskie.gov.pl](mailto:aleksandra.kwiatkowska@wodypolskie.gov.pl) tel.: (46) 811-50-60 wew. 31*