



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

Rawa Mazowiecka, dn. 27 listopada 2025 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Rawie Mazowieckiej

z dnia 27.11.2025 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Pukininie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu w Pukininie zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Byszewice, Głuchówek, Leopoldów, Matyldów, Nowy Głuchówek, Podlas, Pukinin, Świnice oraz mieszkańców miejscowości Rawa Mazowiecka, mieszkających przy ul. Osada Dolna Nr: 1, 1A, 1AD, 1AF, 1B, 1D 2, 3, 4, 4B, 4E, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10B, 11, 12A, 13A, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 i 72 D, ul. Krakowska Nr. 26, 33A, 33B, 35, 41 i 92, ul. Reymonta 40 oraz mieszkańców Ossowic, gmina Cielądz, mieszkających na posesjach nr.: 1, 2, 3, 4 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 9, 9A, 9B, 11A, 12, 84, 84A 98 i 98A w powiecie rawskim stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru bakteriologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22°C po 72h.

W związku z tym woda z wodociągu warunkowo nadaje się do spożycia, po uprzednim przygotowaniu

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.). Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Paulina Stępień-Kwapisz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

/dokument podpisany elektronicznie/

/ data złożenia podpisu: 27 listopada 2025 /

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	27085.91390.71818
Nazwa dokumentu	Komunikat warunkowa przydatność wody do spożycia.pdf
Tytuł dokumentu	Komunikat warunkowa przydatność wody do spożycia
Sygnatura dokumentu	HK.9020.1.189.2025
Data dokumentu	27.11.2025 12:51:42
Skrót dokumentu	889DAA3574693A7D88BBF43AF5A9B13ACF3AE 2B6
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	27.11.2025
Sygnatariusz	Paulina Stępień-Kwapisz
Stanowisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.103.103.
Data wydruku:	27.11.2025 13:30:51
Autor wydruku:	Milczarek Agata w zastępstwie za Lasota Anna